


**«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
БУРАБАЙ АУДАНЫ  
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ  
БУРАБАЙ КЕНТІНІҢ  
СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ  
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН  
МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

**КОММУНАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
ИМЕНИ САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА  
ПОСЕЛКА БУРАБАЙ  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО БУРАБАЙСКОМУ РАЙОНУ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

021708, Қазақстан Республикасы  
Ақмола облысы  
Бурабай ауданы  
Бурабай кенті  
Кенесары көшесі, 25  
Тел. (факс) 8/71636/72-2-44  
E-mail: [schburabai@mail.ru](mailto:schburabai@mail.ru)

021708, Республика Казахстан  
Акмолинская область  
Бурабайский район  
п. Бурабай  
ул. Кенесары, 25  
Тел. (факс) 8/71636/72-2-44  
E-mail: [schburabai@mail.ru](mailto:schburabai@mail.ru)

**Республиканское Государственное  
учреждение «Отдел по чрезвычайным  
ситуациям Бурабайского района  
департамента по чрезвычайным  
ситуациям Акмолинской области  
Министерства по чрезвычайным  
ситуациям Республики Казахстан»  
Начальнику подполковнику  
гражданской защиты К.Бабаеву  
Директора КГУ «Общеобразовательная  
школа имени Сакена Сейфуллина  
поселка Бурабай отдела образоания по  
Бурабайскому району управления  
образоания Акмолинской области»  
Шлейнингер Э.В.**



информация.

В ответ на ваше предписание №2 от 14.02.2024 года по выявленным нарушениям «КГУ общеобразовательная школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» проделаны следующие виды работ:

1. п.62 проведена работа по установке светового знака пожарной безопасности в кабинете НВТП, фото прилагается.
2. п.81 проведена проверка состояния по измерению сопротивления изоляция проводов, кабелей и заземляющих устройств, технический отчет прилагается.

3. п. 109 проведена проверка на водоотдачу и работоспособность пожарных кранов, акт проверки технического состояния пожарных кранов прилагается.



Директор школы *Э. Шлейнингер*

**Э. Шлейнингер**

Исп: Скориков А.А. и.о. директора заместителя по АХР  
Тел: 72-2-44